

## 医院冬季防火用电安全通知合集

### 篇1：医院冬季防火用电安全通知

为了加强医院的安全管理工作，确保医院职工和患者的生命财产安全，保障正常的工作秩序，杜绝安全事故的发生，特发布以下冬季防火用电安全通知：

1.在各科室办公室和病房内，禁止使用电磁炉、电炒锅、电热壶等大功率电器。

2.禁止电气线路老化或存在超负荷用电现象。发现线路老化的科室应立即联系总务科维修。严禁私拉乱接电线和室内乱接电源电线等。

3.禁止使用和存放易燃易爆物品，严禁室内燃烧物品。

4.电热毯严禁卧床用电，及时断电。使用取暖器和电热板时，严禁覆盖，人走断电。

5.空调启用时，温度设定不高于18摄氏度。适宜温度为20—26摄氏度，这样既有利健康又节约用电。

6.工作人员下班时，必须关闭室内电器电源，并检查后方可离开。

7.医技科室使用仪器设备要专人管理，按要求进行操作，经常检查仪器设备的线路等情况，确保正常安全使用。

8.室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知专业电工处理，不得私自处理，以防发生意外。

9.科室负责人定时检查科室的灭火设备，要避免楼道、电梯口等地方堆杂物，严禁堵塞安全通道。

10.电器、线路着火：要先切断电源，再用干粉灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

11.设备着火：发现设备开始冒烟或起火时，应马上拔掉电源插头或关闭电源总开关，然后用毛毯或棉被等盖住设备，切勿向失火设备泼水，因为温度突然降下来，会使炽热的显像管爆炸，泼水还可能引起触电。

希望全体人员做到人离电断的原则，相互遵守，提高安全用电意识。

### 篇2：医院冬季防火用电安全通知

冬季已至，天气干燥，用电量增加，是电气火灾的多发期。

为了加强我院的安全工作管理，确保医院职工、患者的生命财产安全，保障正常的工作秩序，杜绝安全事故的发生，请大家在工作中时刻注意以下方面：

1、

各科室办公室、病房内，禁止使用电磁炉、电炒锅、电热壶等大功率电器。

2、 禁止电气线路老化或者存在超负荷用电现象，发现线路老化

的科室应立即联系总务科维修；严禁私拉乱接电线和室内乱接电源电线等。

3、 禁止使用和存放易燃易爆物品，严禁室内燃烧物品。

4、

电热毯严禁卧床用电，及时断电；使用取暖器、电热板严禁覆盖，人走断电。

5、

空调启用时温度设定不高于18摄氏度，适宜温度为20-26摄氏度，这样既有利健康又节约用电。

6、 工作人员下班时，必须关闭室内电器电源，并检查后方可离开。

7、 医技科室使用仪器设备要专人管理，按要求进行操作，经常检查仪器设备的线路等情况，确保正常安全使用。

8、

室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知专业电工处理，不得私自处理，以防发生意外。

9、

科室负责人定时检查科室的灭火设备，要避免楼道、电梯口等地方堆杂物，严禁堵塞安全通道。

10、 电器、线路着火：要先切断电源，再用干粉灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

11、 设备着火：发现设备开始冒烟或起火时，应马上拔掉电源插头或关闭电源总开关，然后用毛毯或棉被等盖住设备，切勿向失火设备泼水，因为温度突然降下来，会使炽热的显像管爆炸，泼水还可能引起触电。

希望全体人员做到人离电断的原则，相互遵守，提高安全用电意识。

总务科

20xx年12月19日

### 篇3：医院冬季防火用电安全通知

为了保障医院冬季用电安全，预防火灾事故的发生，特向全体员工发出以下通知：

#### 1.电器设备使用

-严禁乱拉乱接电线，以免引起电线短路或电火灾。

-使用电器设备时，请确保插头接触良好，不要使用老化、损坏或破裂的插座和电源线。

-每天下班前，务必关闭电源开关，并检查是否有电器设备未关断。

#### 2.冬季用电

-冬季用电量增大，需确保电网负荷正常，避免过载使用电器设备。

-在使用高功率电器设备时，应合理分配使用时间，以避免电网负荷过大造成线路短路或火灾。

-使用暖气时，请定期清洁或检查设备，防止灰尘堵塞引起短路。

#### 3.防火措施

-严禁在医院内吸烟，特别是草坪、花坛等易燃物附近，以免引发火灾。

-储存易燃物品时，请专门划定储存区域，并保持整洁有序。

-建筑物内部应配备灭火器，并定期检查消防器材的有效性。

请全体员工严格按照以上要求执行，共同维护医院冬季用电安全，防止火灾事故的发生。如有发现问题或安全隐患，请及时上报，以便采取相应的措施。

祝大家工作愉快！

医院管理部门

日期:{日期}